



МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
ул. Кечкеметская, 103, г. Симферополь, 295022, тел. (3652) 55-09-10, факс (3652) 27-56-17
Web: <http://crimea.mns.gov.ua> E-mail: crimea@mns.gov.ua

Отдел надзорной деятельности по г. Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
ул. Куйбышева, 26-А, г. Феодосия, 298100, тел. (36562) 2-19-74

Предписание № 16/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 9 «Алые паруса» г. Феодосии Республики Крым»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, Физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Феодосии по пожарному надзору подполковника внутренней службы Ларченко Е.В. от «29» марта 2018 года № 16, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 14 мая 2018 г., с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 15 мая 2018 г., проведена плановая/выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности по г. Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, капитаном внутренней службы Кадыковой Натальей Леонидовной, объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Алые паруса» г. Феодосии Республики Крым», Республика Крым, город Феодосия, поселок городского типа Орджоникидзе, улица Нахимова, дом 23

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующей МБДОУ «Детский сад № 9 «Алые паруса» г. Феодосии Республики

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), участвующих в проверке)

Крым» Червонищенко Оксаны Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Объект оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации.	ст. 54 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический	01.12.2018	

		<p>регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А (обязательное) Свод правил «Системы противопожарной защиты». «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» – далее СП 5.13130.2009</p>		
2.	<p>Объект оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа.</p>	<p>ст. 54 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Таб. 2 Свод правил «Системы противопожарной защиты». «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» – далее СП 3.13130.2009</p>	01.12.2018	
3.	<p>Предусмотреть на остекленных дверях объекта защитные решетки до высоты не менее 1,2 метра.</p>	<p>ст. 53 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.12.2018	
4.	<p>Выходы с лестничных клеток на кровлю оборудовать противопожарными люками 2-го типа, размером не менее 0,6х0,8 метра.</p>	<p>ч. 1 ст. 59 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.7 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах</p>	01.12.2018	

		защиты. Требования к объемно- планировочным конструкциям»		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по г. Феодосии
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
капитан внутренней службы Калыкова Н.Л.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору) _____ (подпись)

«15» 05 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)
«15» 05 2018 г.

Заведующей МБДОУ «Детский сад № 9
«Алые паруса» г. Феодосии Республики
Крым» Червонищенко О.Н.

(должность, фамилия, инициалы)