

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Алые паруса» г. Феодосии Республики Крым»

Республика Крым  
Муниципальный бюджетный дошкольный образовательный заклад «Дитячий садок № 9 «Алые паруса» м. Феодосії Республіки Крим»

«Къырым Джумхурнети Феодосия шеэрининъ 9-номералы «Алые паруса» бала багъчасы» Муниципаль бюджет мектенхедже тасиль муэссиси

298184, г. Феодосия,  
пгт.Орджоникидзе  
ул. Нахимова, 23

e-mail: ordzhonikidzedou9@yandex.ru  
тел.5-24-44

От 16.05.2018 № 111/01-09

Государственному инспектору г. Феодосии  
по пожарному надзору  
Кадыковой Н.Л.

Ответ на Представление  
об устранении причин и условий,  
способствовавших совершению административного правонарушения от 15.05.2018 г.

Сообщаем Вам, что Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9 «Алые паруса» г. Феодосии Республики Крым», было рассмотрено Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 15.05.2018 г., а именно:

- не оборудован объект автоматической установкой пожарной сигнализации, в нарушение ст.54 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А (обязательное) Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», утвержденных приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 175 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты». «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»
- Не оборудован объект системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа, в нарушение ст. 54 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А (обязательное) Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 175 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
- не предусмотрена на остекленных дверях объекта защитная решетка до высоты не менее 1,2 метра, в нарушение ст. 53 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.2.6. Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
- Выходы с лестничных клеток на кровлю не оборудованы противопожарными люками 2-го типа, размером не менее 0,6х0,8 метра, в нарушение ч. 1 ст. 59 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.7. Свода правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструкциям»

Запланированы следующие мероприятия, направленные на устранение нарушений:

- на остекленных дверях оборудовать защитную решетку до высоты не менее 1,2 метра, срок выполнения – май 2018 г.;
- выходы с лестничной клетки на кровлю оборудовать противопожарным люком 2-го типа, размером не менее 0,6х0,8 метра, срок выполнения – декабрь 2018 г.
- оборудовать объект автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа. В рамках реализации мероприятий Федерально-целевой программы «социально- экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» запланировано проведение работ по разработке проектно – сметной документации по объекту: «Реконструкция Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Алые паруса» г. Феодосии Республики Крым», расположенного по адресу г. Феодосия, пгт.Орджоникидзе, ул.Нахимова, д.23, заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства администрации города Феодосии Республики Крым». Проведение строительно-монтажных работ запланировано на 2019 год. При проектировании и последующих строительно-монтажных работах в обязательном порядке будут учтены требования «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123 – ФЗ (в актуальной редакции) и других нормативных документов по пожарной безопасности.

Заведующий



О.Н.Червонищенко